

Hochlastzeitfenster

Sonderentgelte für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Netzkunden mit atypischen Verbrauchsverhalten können nach § 19 Abs. 2 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung ein Sonderentgelt für die Netznutzung beantragen.

Atypisches Verbrauchsverhalten liegt vor, wenn die Zeitpunkte des maximalen Energiebezugs (Maximallast) eines Netzkunden außerhalb der vom Netzbetreiber veröffentlichten Hochlastzeitfenster (Zeitraum der maximalen Netzlast) liegen.

Die Bereiche der Hochlastzeitfenster werden nach der "Festlegung zur sachgerechten Ermittlung individueller Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV" vom 11.12.2013. Jeder Netzbetreiber ermittelt die für sein Netz geltenden individuellen Zeitfenster. Die Bereiche der Hochlastzeitfenster werden für die vier Jahreszeiten und für jede Netz- und Umspannebene bestimmt. Relevant ist jeweils die Netz- oder Umspannebene, aus welcher der Letztverbraucher elektrische Energie entnimmt.

In der Festlegung werden ebenfalls die Antragsvoraussetzungen für den Antrag des Sonderentgeltes bei der Bundesnetzagentur beschrieben.

Hochlastzeitfenster für das Netz der Harz Energie Netz GmbH für das Jahr 2020:

(Werktags Mo.- Fr.)

Netzebene 3 (HS)

	Anfang HT1	Ende HT1	Anfang HT2	Ende HT2	Anfang HT3	Ende HT3
Frühling						
Sommer						
Herbst	9:45	12:30	16:15	18:45		
Winter	7:30	8:30	10:00	13:15		

Netzebene 4 (HS/MS)

	Anfang HT1	Ende HT1	Anfang HT2	Ende HT2	Anfang HT3	Ende HT3
Frühling						
Sommer						
Herbst	11:00	12:30	16:15	17:45		
Winter	7:30	13:15				

Netzebene 5 (MS)

	Anfang HT1	Ende HT1	Anfang HT2	Ende HT2	Anfang HT3	Ende HT3
Frühling						
Sommer						
Herbst	10:30	12:30	16:30	19:00		
Winter	7:45	13:15	16:45	19:15		

Netzebene 6 (MS/NS)

	Anfang HT1	Ende HT1	Anfang HT2	Ende HT2	Anfang HT3	Ende HT3
Frühling						
Sommer						
Herbst						
Winter	16:45	19:45				

Netzebene 7 (NS)

	Anfang HT1	Ende HT1	Anfang HT2	Ende HT2	Anfang HT3	Ende HT3
Frühling						
Sommer						
Herbst						
Winter	16:45	19:45				