

Hausschau

Bei der Hausschau handelt es sich um eine reine Inspektion (Beobachtung, optische Kontrolle) der Gasleitung, somit darf sie von Ihnen selbst durchgeführt werden. Nachfolgend haben wir Ihnen eine Auflistung für Ihre eigene "Hausschau" vermerkt.

Achtung: Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen ausschließlich durch ein beim Netzbetreiber gelistetes Vertragsinstallationsunternehmen (VIU), oder durch den Netzbetreiber selbst durchgeführt werden. Eine Liste der Vertragsinstallateure finden Sie unter „Informationen“.

Hausschau-Checkliste

- Ja Nein Absperrrichtungen am Gasnetzanschluss und Gaszähler frei zugänglich? Gasleitungen gut befestigt und frei von "Anhängeln"?
- Ja Nein Gasleitungen in optisch gutem Zustand (z.B. frei von Korrosion)?
- Ja Nein Sind an "verkleideten" Gasleitungen Lüftungsöffnungen vorhanden?
- Ja Nein Falls Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür zum Aufstellraum des Gasgerätes vorhanden sind, diese auf freien „Durchzug“ prüfen. Ist ein freier Durchzug möglich?
- Ja Nein Falls die Flamme am Gerät sichtbar ist, auf durchgehend blaue Flammfarbe prüfen. Ist eine blaue Flamme vorhanden?
- Ja Nein Macht Ihr Gasgerät auffällige Geräusche, gibt es einen ungewöhnlichen Geruch ab oder weist es Rußspuren auf?
- Ja Nein Haben Sie neue Fenster und Türen bekommen, oder eine nachträgliche Abdichtung der Fenster oder Türen durchgeführt? Dann bitte umgehend mit einem VIU in Verbindung setzen (Stichwort: raumluftabhängige Geräte).
- Ja Nein Gleiches gilt bei Anschaffung oder Erneuerung von Abluft-Geräten wie Wäschetrockner oder Dunstabzugshauben!
- Ja Nein Falls Sie ein Gasgerät mit Schlauchanschluss haben: Ist der Schlauch knick- und spannungsfrei verlegt sowie weit genug von Flammen und Hitze entfernt?

Ergebnis:

Sie haben alles mit einem JA beantworten können? Herzlichen Glückwunsch – Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung

Sie haben irgendwo ein NEIN ankreuzen müssen? Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen. Sprechen Sie so bald wie möglich mit Ihrem VIU oder dem Schornsteinfeger.

Durchführung der Inspektion (Datum): _____